

**地下水利用システム事業プロポーザル
企画提案要領**

**地方独立行政法人新小山市民病院
事務部経理課**

企画提案書については、「設備要求事項」を参考とし、必ず次に掲げる項目内容に関して記載したものを提出すること。ただし、下記の項目に加えて、新たな事項について提案を行うことは妨げない。

(1) 会社の概要および事業実績について

- ア 会社の概要について（直近決算の財務諸表等、会社概要書類は参加申請時に提出）
- イ 国内病院における導入実績（参加申請時に提出）

(2) 設備概要

- ア 納入機器の仕様について（機器詳細仕様）
- イ システム異常時の制御の有無、残留塩素濃度等の監視の有無等のリスク回避の機能について
- ウ 耐震性について

(3) 安定性・安全性

- ア 水量の確保について
- イ 飲料水（水質）としての安全性
- ウ 透析の原水としての安全性
- エ 地下水導入における院内医療機器への影響対策
- オ 緊急時および災害時の対応

(4) 経済性

- ア システム導入における市水使用との経費の比較
- イ 契約期間における経費削減効果
- ウ 1 m³あたりの見積書（様式任意）
- エ ウを算出した際の積算書または内訳書（様式任意）

(5) 事故時の補償

- ア 事故発生時の金銭的補償（賠償責任保険等の加入内容）について

(6) 保守・運転管理

- ア 浄水状況の常時監視、定期点検、日常点検等のメンテナンス対応および体制について

(7) 長期的対応

- ア 年間予定使用数量が増減した場合の対応

(8) その他

- ア 地下水取水による地盤沈下等、近隣への影響について
- イ 騒音対策について
- ウ その他提案事項

(9) 留意点

病院の年間水道使用量は 52,000 m³とする。
提出部数は10部とする。