

(様式第4号)

平成27年 5月 22日

## 質問回答書④

地方独立行政法人新小山市民病院  
事務部経理課 用度係

地下水利用システム事業者選定プロポーザルに関し、次の質問に回答します。

(質問事項)

受付日	回答内容
H27.5.20	<b>【質問】</b> 企画提案要領(9)「留意点」について。 「病院の年間水道使用量は52,000 m <sup>3</sup> とする」とありますが、地下水計画給水量52,000 m <sup>3</sup> と合わせ年間104,000 m <sup>3</sup> の飲用水使用計画との理解で宜しいか。
	<b>【回答①】</b> 「病院の年間地下水使用料は52,000 m <sup>3</sup> とする」に訂正させていただきます。 <b>【回答②】</b> 回答①に伴い、ホームページ掲載の「企画提案要領」を訂正・差替を行います。
H27.5.20	<b>【質問】</b> 設備要求事項(1)④「付帯設備」について。 自家発電機回路の燃料は何日分を準備すれば宜しいでしょうか。
	<b>【回答】</b> 停電時に自家発電機回路に切り替わる電源を当院にて用意します。三相200Vで125ATブレーカにて電源供給します。
H27.5.20	<b>【質問】</b> 設備要求事項(3)「工事に関する基本的事項」について。 建設会社への施工中の共益費(賦金)も見込む必要がありますか？
	<b>【回答】</b> 必要に応じて見込むこと。なお、受注後に建設会社と協議して下さい。病院本体工事、エネルギーセンター工事とも9月末に竣工予定となっております。