

区分	NO.	品名	型式 MODEL	寸法 (mm)			台数 QUANTITY	配管寸法 (A)			ガス GAS (Amm)		フ ィ ー ク ラ イ プ	電 気 (kw)			冷 却 水 (A)			蒸 気 (A)		備 考 REMARKS		
				DIMENSION				PIPING JOINT SIZE			接 続 口 SIZE	消 費 量 CONSUMPTION		POWER	CONSUMPTION		COOLANT		水 量 W.V m³/H	STEAM			消 費 量 COPT kg/H	
				間 口 WIDTH	奥 行 DEPTH	高 さ HEIGHT		給 水 CW	給 湯 HW	排 水 D					1φ 100V	1φ 200V	3φ 200V	IN		OUT	IN			OUT
G		< 洗瓶室 >																						
G	1	予浸槽	YO-100	1000	800	800	1	20	20	50					1.6									
G	2	ボトルクイック	WZ-24V	780	710	800	1	15		40				0.9										
G	3	哺乳瓶洗浄機	SR型	600	800	1550	1	25	25	50 耐熱			○	0.49										
G	4	移動水切台		900	600	800	1																	
G	5	ボトルスチーマー	MB-10E	800	800	1950	1	20		50 耐熱													8コンテナ+2コンテナ収納可能	
H		< 調乳室 >																						
H	1	一槽シンク		800	750	800	1	15	15	50														
H	2	ユニット式調乳水製造装置	CMFS-301E-WA-150M2D	1500	800	800	1	20		50 耐熱				0.58		2.7								30Lタイプ
H	3	吊戸棚		1350	350	600	1																	上部500Hステンカラー付
H	4	終末殺菌消毒槽	MHS-70E	700	800	800	1	20	20	50 耐熱			○			4.0								
H	5	脇台		(928)	800	800	1																	現場合わせ
H	6	冷却槽	MTC-120	1200	800	800	1	20		40				0.5		1.09								3コンテナ収納可能
H	7	水切台		450	800	800	1			50														
H	8	バススル-冷蔵庫	PRO-090RM5-F-G	900	840	1950	1			40				0.545										内容積：834L、ガラス扉
H	9	移動台		750	450	800	1																	

区分	NO.	品名	型式 MODEL	寸法 (mm)			台数 QUANTITY	配管寸法 (A)			ガス GAS (Amm)		フ ィ ー ク ラ イ プ	電 気 (kw)			冷 却 水 (A)			蒸 気 (A)		備 考 REMARKS		
				DIMENSION				PIPING JOINT SIZE			接 続 口 SIZE	消 費 量 CONSUMPTION		POWER	CONSUMPTION		COOLANT		水 量 W.V m³/H	STEAM			消 費 量 COPT kg/H	
				間 口 WIDTH	奥 行 DEPTH	高 さ HEIGHT		給 水 CW	給 湯 HW	排 水 D					1φ 100V	1φ 200V	3φ 200V	IN		OUT	IN			OUT
				TOTAL																				

変更事項 ALTERATION	2014.05.27 レイアウト修正	2012.11.09 レイアウト修正	2014.12.04 平面詳細図に落とし込み	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
2013.08.23 レイアウト修正	2015.03.30 平面詳細図に落とし込み	2013.09.11 レイアウト修正	2015.04.14 E2,F11中止	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	新小山市民病院 新築工事	
2013.12.18 レイアウト修正	2015.04.30 () 変更箇所	2014.01.10 レイアウト修正				営業担当 CHARGE	機器表-2	承認印 APPROVED