

(様式第4号)

平成27年 5月 26日

質問回答書⑤

地方独立行政法人新小山市市民病院
事務部経理課 用度係

地下水利用システム事業者選定プロポーザルに関し、次の質問に回答します。

(質問事項)

受付日	回答内容
H27.5.22	【質問】 設備要求事項(1)③アに関して。 年間地下水使用量は52,000 m ³ とされるが、年間市水使用量は如何程か。
	【回答】 年間市水使用水量 13,000 m ³ 、年間地下水使用水量 52,000 m ³ 、年間水使用量 65,000 m ³ と想定しています。 ただし、上記値は現時点での想定であり、実際使用量には増減があることをご承知ください。また、将来的には市水使用比率を下げることも考えておりますので、それに対応できる提案をお願い致します。
H27.5.22	【質問】 見積作成に関して。 下水道料は見込むのか否か。
	【回答】 企画提案要領(4)経済性ア「システム導入における市水使用との経費の比較」及びイ「契約期間における経費削減効果」を作成する際には下水道料金を加味してください。 また、ウ「1 m ³ あたりの見積書」を作成する際には見込む必要はありません。