

仕 様 書

1 (入札条件)

(1) 入札対象物品名・数量

本入札の対象銘柄は下記の物品とする。

| メーカー | 品 名 | 配 置 | 数量 |
|---------|---------------------------|----------|----|
| | ホルムアルデヒド対策機器一式 | | |
| | (構成) | | |
| 近藤工業(株) | ① プッシュ・プル型 切出台 | 切出室 (1階) | 1 |
| 近藤工業(株) | ② プッシュ・プル型 流し台 (切出台・廃液槽付) | 切出室 (1階) | 1 |
| 近藤工業(株) | ③ プル型ストッカー | 切出室 (1階) | 1 |
| 近藤工業(株) | ④ プッシュ・プル型 撮影台用ブース | 切出室 (1階) | 1 |
| 近藤工業(株) | ⑤ プッシュ・プル型 切出台 | 病理室 (2階) | 1 |
| 近藤工業(株) | ⑥ プッシュ・プル型 撮影台ブース | 病理室 (2階) | 1 |

(詳細)

① プッシュ・プル型 切出台

| メーカー | 仕 様 |
|---------|---|
| 近藤工業(株) | 排気風量：620CMH 本 体：ステンレス製 外形寸法：1350W×800D×2250H 付 属 品：LED 照明、抗菌・防カビフィルタ |

② プッシュ・プル型 流し台 (切出台・廃液槽付)

| メーカー | 仕 様 |
|---------|---|
| 近藤工業(株) | 排気風量：800CMH 本 体：ステンレス製 外形寸法：1950W×800D×2250H 流 し 台：1 槽シンク、混合水栓 : 一般排水 |

| | |
|--|---|
| | 廃液槽：1槽シンク（止水バルブ付） ：廃液容器排水 付 属 品：LED 照明、抗菌・防カビフィルタ |
|--|---|

③ プル型ストッカー

| メーカー | 仕 様 |
|---------|--|
| 近藤工業(株) | 排気風量：400CMH 本 体：ステンレス製 外形寸法：1200W×600D×21000H 構 造：上下2段 引き戸 稼働棚式 |

④ プッシュ・プル型 撮影台用ブース

| メーカー | 仕 様 |
|---------|---|
| 近藤工業(株) | 排気風量：310CMH 本 体：鋼板製 焼付塗装 ：前面暗幕貼付（取外し可） 外形寸法： 1450W×900D×2400H 1450W×900D×2400H （H27.08.12 訂正） 付 属 品：抗菌・防カビフィルタ 撮 影 台：既存品利用 |

⑤ プッシュ・プル型 切出台

| メーカー | 仕 様 |
|---------|---|
| 近藤工業(株) | 排気風量：540CMH 本 体：ステンレス製 外形寸法：1230W×800D×2250H 付 属 品：LED 照明、抗菌・防カビフィルタ |

⑥ プッシュ・プル型 撮影台ブース

| メーカー | 仕 様 |
|---------|---|
| 近藤工業(株) | 排気風量：310CMH 本 体：鋼板製 焼付塗装 ：前面暗幕貼付（取外し可） 外形寸法： 1450W×900D×2400H 1450W×900D×2400H （H27.08.12 訂正） 付 属 品：抗菌・防カビフィルタ 撮 影 台：既存品利用 |

(2) 納入期限

平成27年 12月 18日 (金)

(3) 納入場所

栃木県小山市大字神鳥谷2251番地1
地方独立行政法人新小山市民病院 (新病院)

(4) 保守体制

① 保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制にあること。

② 支援体制

年間を通じて連絡が出来る体制であり、障害時において復旧のための通報を受けてから、24時間以内に現場にて対応が出来る体制であること。

③ 保証期間

納入検査確認後、1年間は通常の使用により故障した場合、無償対応に応じること。

2 (設置条件)

(1) 入札後、実際の納入期日までにモデルチェンジ等により対象物品を納入することが出来なくなった場合には、病院側と協議の上後継機種を納入すること。

(2) 取扱説明

① 取扱説明に係る教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

② 操作マニュアルは、日本語版を適宜部数用意すること。

3. その他

搬入・設置、試運転、調整、法令に基づく点検等の諸経費を含むものとする。