（様式第１０号）

平成２８年　３月　２日

質 問 回 答 書

（１回目）

地方独立行政法人新小山市民病院
事務部経理課　用度係
事務部経理課　施設管理係

入札に関するご質問に対し、次により回答します。

（質問事項）

質問受付日	回　答　内　容
H28.03.01	【質問】 （仕様書について） 仕様書４（６）の水質検査の項目は１０項目ですが、それ以上ですか。
	【回答】 建築物衛生法に基づく飲料水検査項目の内、省略不可１１項目及び省略可能５項目の計１６項目を行うこととします。