

平成28年 2月 25日

質問回答書

(3回目)

地方独立行政法人新小山市市民病院
事務部経理課 用度係
事務部経理課 施設管理係

入札に関するご質問に対し、次により回答します。

(質問事項)

質問受付日	回答内容
H28.02.25	【質問】 (仕様について) 不活性ガス消火設備のガスの種類は何か。
	【回答】 窒素であり、2階サーバー室および2階電話交換機室に設置されます。 態様はボンベ一体型 (ユニットタイプ) となります。
H28.02.25	【質問】 (仕様について) 防災盤はどこに設置されるか。
	【回答】 1階・夜間休日受付室内になります。
H28.02.25	【質問】 (仕様について) 中央監視室にも防災盤はあるか。
	【回答】 中央監視室には副受信機 (表示盤) が設置されます。